

様式第 3 号（第 8 条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 4 年 9 月 8 日

福島県立橘高等学校長

工事（委託業務）番号	第 22-79020-0001 号
工事（委託業務）名	橘高校屋上笠木融雪ヒーター取付工事
質 問 事 項	
1 積算単価、特別調査単価の公表を希望します。 2 労務費は、週休 2 日補正に該当しているかご教示ください。該当している場合は、併せて休日の日数をご教示ください。 3 波付硬質ポリエチレン管の配管支持は不要でしょうか。必要である場合、電線管付属品に基礎ブロック等の支持材が含まれていると解しますが、その詳細をご教示ください。 4 図面上にプルボックスの記載がありませんが、取り付け位置をご教示ください。 5 PL-5A 改造の詳細（結線図等）をご教示ください。 6 II 間接工事費は、公共建築工事共通費積算基準に基づく算定方法でよろしいでしょうか。	
回 答 事 項	
1 非公表です（単価は見積りによる）。 2 該当しておりません。 3 既設屋上エアコン電源配管に準じころがし配管とし、配管のずれがないよう各所支持材等にて配管を適宜支持です。 4 別図（質問事項 4 プルボックス位置図）を参照してください。 5 別図（質問事項 5 PL-5A 改造詳細）を参照してください。 6 支障ありません。	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7998 号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。